



Gewestelijk kantoor
LIMBURG
Sint-Janstraat 57
3583 Beringen
Tel : 011 42 18 34
Fax: 011 45 44 83
btv.limburg@btvcontrol.be

AEW KAREL KALDEERS NV
t.a.v. Dhr. Kalders
TEUTELBERGSTRAAAT 34
3650 DILSEN-STOKKEM

Beringen, 2011-04-26

O/Ref. : 9364353/EM/LIM
U/Ref. :
Tel. : 089 86 53 35
Fax. : 089 86 65 54
Verslagnr. : 197/110413/13

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Indienstelling periodiciteit: 25-jaarlijks

Datum van onderzoek : 13/04/2011
Plaats van onderzoek : **Zoutstraat 63 bus 302, 3800 Sint-Truiden**
Gebruiker van de installatie :
Eigenaar van de installatie :
Aanwezige personen : AEW Karel Kalders NV – Geert Janssen
Installateur : AEW Karel Kalders NV
Stroomleverende maatschappij : Infrac
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 13/04/2036

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Onderzocht installatiedeel : LS huishoudelijk – appartement K9 – excl. toestellen
1. Toepassing van AREI : art 270 en art 86
2. Systeem van aardverbinding : TT
3. Uitwendige invloedsfactoren : geen specifieke
4. Type van aardelektrode : lus
5. Bedrijfsspanning : 230V mono
6. Aansluiting DNB : 40A max.
7. Aantal borden : 1
8. Aantal eindstroombanen : 11

2. ONDERZOEK


Onderzoek volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van hieronder vermelde voorschriften.
Nagaan of de installaties voldoen aan volgende punten:

- A. Algemeen reglement v/d Arbeidsbescherming ARAB (inst. voor 1/1/83)
 B. Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI
 C. Bijzondere voorschriften van de stroomleverende maatschappij
 D. Bijzondere voorschriften van brandverzekeraars (BVVO) 01/04/86
 E. Bijzondere voorschriften van

3. MEETRESULTATEN

1. Verspreidingsweerstand van de aardelektrode : < 30 Ohm (in gemeenschap)
2. Algemeen isolatieniveau : >10 MOhm
3. Werking van de differentieelschakelaars : ok

Laagspanning 12-05



Vervolg verslag nummer 197/110413/13

4. INBREUKEN EN NOTA'S

4.1 Inbreuken

Geen

4.2. Nota's

- Zie schema's ter inzage
- Badkamer, hvac, sanitair, keuken en verlichtingsarmaturen nog niet geplaatst/in afwerking.

5. BESLUIT

- A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften.
- B. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. De werken die nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft geen gevaar vormt voor de personen of de goederen.
- C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften.


6. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door: (naam van de onderaannemer) (facultatief).
4. Wij vestigen uw aandacht op Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1998 die de veiligheidsvoorschriften vastleggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen.
Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek.

De agent-onderzoeker,
197 Goemaere Robin



De directeur,
Dhr. Reyckers Romain


Laagspanning 12-05



App. 63/301



Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom AEW Karel Kalders nv BTW / TVA BE 0875.091.240 Datum/Date 22-05-2011 Handtek/Sign	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Kleine Landeigendom Straat/Rue Zoutstraat Gemeen/Comm Sint-Truiden Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541



App. 63/301

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom AEW Kareel Kalders nv BTW / TVA BE 0875.091.240 Datum/Date 22-05-2011 Handtek/Sign	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Kleine Landeigendom Straat/Rue Zoutstraat Gemeen/Comm Sint-Truiden Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541